

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1742**  
о назначении административного наказания

«09» апреля 2015 г.

г.о. Самара

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору – инспектор отдела

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

надзорной деятельности городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы Догадаев Павел Анатольевич

рассмотрев протоколы об административном правонарушении

№ 1730 от «09» апреля 2015 г., № 1731 от «09» апреля 2015 г., № 1732 от «09» апреля 2015 г., № 1733 от «09» апреля 2015 г., № 1734 от «09» апреля 2015 г., № 1735 от «09» апреля 2015 г., № 1736 от «09» апреля 2015 г., № 1737 от «09» апреля 2015 г., № 1738 от «09» апреля 2015 г., № 1739 от «09» апреля 2015 г., № 1740 от «09» апреля 2015 г., № 1741 от «09» апреля 2015 г., № 1742 от «09» апреля 2015 г., и материалы на должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Кириллов Валерий Анатольевич
2. Дата и место рождения \_\_\_\_\_
3. Адрес места жительства, \_\_\_\_\_
4. Место работы (учебы) ООО УК «Вертикаль»
5. Занимаемая должность директор
6. Заработная плата (иной заработок) информация отсутствует
7. Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался

9. Заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела Кириллова Валерия Анатольевича

**УСТАНОВИЛ:**

Должностное лицо /~~индивидуальный предприниматель~~/, ~~гражданин(ка)~~/ Кириллов В.А.

(ненужное зачеркнуть)

(фамилия, инициалы)

09.04.2015 г. в 15 часов 10 минут, 15 часов 20 минут, 15 часов 25 минут, в 15 часов 30 минут, в 15 часов 35 минут, в 15 часов 45 минут, в 15 часов 55 минут, в 16 часов 05 минут, в 16 часов 10 минут, в 16 часов 20 минут, в 16 часов 25 минут, в 16 часов 30 минут, в 16 часов 35 минут в

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса; в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая к отношению к делу;


зданиях, помещениях общества с ограниченной ответственностью УК «Вертикаль», расположенных по адресам: г. Самара, ул. Солнечная, 2, ул. Солнечная, 6, ул. Солнечная, 10, ул. Николая Панова, 50, ул. Николая Панова, 52 должностное лицо допустило нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), а именно:

**ул. Солнечная, 2**

1. Руководитель организации не обеспечил помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 58);

**ул. Солнечная, 6**

2. Руководитель организации не обеспечил помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 58);



**ул. Солнечная, 10**

3. Руководитель организации не обеспечил помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 58);

**ул. Николая Панова, 50**

4. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 24);

5. Остеклены балконы, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам (2, 3 этажи 2-го подъезда, технический этаж 3-го подъезда). (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 23 (и).

**ул. Николая Панова, 52**

6. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 24);

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**ул. Солнечная, 6**

7. Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (3, 9, 16 этажи между 8 и 9, 9 и 10 этажами 1-го подъезда, 1 этаж 2-го подъезда). (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 42 (в);

**ул. Николая Панова, 50**

8. Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника (технический этаж, между 12 и 13 этажами 3-го подъезда, технический этаж, между 2 и 3, 7 и 8 этажами, 8 этаж 4-го подъезда). (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 42 (в);

**ул. Николая Панова, 52**

9. Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (3, 9, 16 этажи между 8 и 9, 9 и 10 этажами 1-го подъезда, 1 этаж 2-го подъезда). (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 42 (в);

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**ул. Солнечная, 2**

10. Допущено загромождение эвакуационных путей и различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. (поэтажные коридоры 1, 2, 3, 13, 18 этажей). (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 42 (в);

Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 36 (б):

11. Произведено изменение объемно-планировочных решений в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией) (установлены дополнительные перегородки с дверьми на 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18 этажах). (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 23 (е):

**ул. Солнечная, 6**

12. Допущено загромождение эвакуационных путей и различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. (позажные коридоры 1, 15, 18 этажей). (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 36 (б):

13. Произведено изменение объемно-планировочных решений в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией) (установлены дополнительные перегородки с дверьми на 3, 4, 11, 12, 13, 14 этажах). (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 23 (е):

**ул. Солнечная, 10**

14. Произведено изменение объемно-планировочных решений в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией) (установлены дополнительные перегородки с дверьми на 4, 7, 9, 10, 12 этажах). (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 23 (е):

**ул. Николая Панова, 50**

15. Дверь эвакуационного выхода с 9 этажа 1-го подъезда не обеспечена возможность его свободного открывания изнутри без ключа. (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 35):

16. В лестничных клетках и поэтажных коридорах устроены кладовые (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 этажи 1-го подъезда, 8 этаж 2-го подъезда, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 этажи 3-го подъезда, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 этажи 4-го подъезда). (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 23 (к):

17. Произведено изменение объемно-планировочных решений в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией) (установлены дополнительные перегородки с дверьми на 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 этажи 1-го подъезда, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 этажи 2-го подъезда, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 этажи 3-го подъезда, 9, 14 этажи 4-го подъезда). (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 23 (е):

**ул. Николая Панова, 52**

**18. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. (нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 24):**

**за что предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; ст. 29.7; п.1 ч.1. ст. 29.9; ст. 29.10; ст. 29.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях принимая во внимание ст. 4.2, ст. 4.3. обстоятельства смягчающие административную

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность не усматриваются

**ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ** «При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания».

**ч. 3 ст. 4.4 КоАП РФ** «В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, административное наказание назначается: 1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение административного наказания в виде предупреждения, если одной из указанных санкций предусматривается назначение административного наказания в виде предупреждения; 2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен наибольший административный штраф в денежном выражении, если указанными санкциями предусматривается назначение административного наказания в виде административного штрафа».

**ПОСТАНОВИЛ:**

**1. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ привлечь к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.4 Кириллова Валерия Анатольевича**

**в виде административного штрафа в размере 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот рублей) рублей.**

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии, по истечении срока, установленного для обжалования, постановление вступает в законную силу, если оно не было обжаловано или опротестовано вышестоящему государственному инспектору – заместителю начальника ОНД г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области (заместителю главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) Берестинскому А.Д., по адресу: г. Самара, ул. Ново - Садовая, д. 313 или Федеральный суд Октябрьского района г. Самара по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 125 «А».

  
(подпись законного представителя)

3. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам: **не изымались**

4. Разъяснить, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока (в течение 60 дней после вступления в законную силу постановления), должностное лицо, вынесшее постановление, направит в течении десяти суток постановление о наложении штрафа судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке предусмотренном федеральным законодательством. Кроме этого, Вы будете привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.25. Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.)



П.А. Догадаев  
(расшифровка подписи)

**Аквизиты счетов, на которые необходимо внести (перечислить) сумму штрафа:**  
Получатель - У ФАМ по Самарской области (4200 Главное управление МЧС России по Самарской области) № 04421783370 ИНН 6315800812; КПП 631501001; БИК 043601001; КБК 17711627000016000140; ОКТМО 36701000,

Р/сч № 40101810200000010001 в отделении по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» по постановлению ГУ МЧС России по Самарской области (г.о. Самара).

Копию постановления получил 09.04.2015 г. (Кириллов Валерий Анатольевич)  
дата, подпись, законного представителя правонарушителя ФИО

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

**Отметка об исполнении постановления.**

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г. исполнено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.  
(номер финансового документа)